

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №**
для заказа железобетонных оболочек

Лист ____ из листов

Покупатель: _____
Почтовый адрес: _____
Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____
Ф.И.О. контактного лица _____

№ п/п	Параметры	Ответы покупателя (нужное выделить)
1	2	3
Железобетонная оболочка		
1	Исполнение	<input type="checkbox"/> Одноэтажное <input type="checkbox"/> Двухэтажное ¹
2	Требуемая сейсмостойкость конструкции, балл	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 9
3	Габарит оболочки по длине (наружный/внутренний) ² , мм	<input type="checkbox"/> 5080/4880 <input type="checkbox"/> 4500/4300 <input type="checkbox"/> 4000/3800 <input type="checkbox"/> 3500/3300 <input type="checkbox"/> 3000/2800
4	Наименование устанавливаемого трансформатора (при наличии)	
5	Вид наружной декоративной отделки стен оболочки	<input type="checkbox"/> Без отделки ³ <input type="checkbox"/> Гладкая шпаклёвка Фактурное покрытие <input type="checkbox"/> «Короед» <input type="checkbox"/> «Шуба» <input type="checkbox"/> «Дождик»
6	Цвет наружной окраски стен оболочки	<input type="checkbox"/> Без окраски <input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL ⁴ . Цвет
7	Вид кровли оболочки	<input type="checkbox"/> Без подготовки <input type="checkbox"/> Грунтовка битумным праймером <input type="checkbox"/> Наплавляемая кровля в 1 слой
8	Вид декоративной отделки парапетов плиты покрытия	<input type="checkbox"/> Без отделки ³ <input type="checkbox"/> Гладкая шпаклёвка Фактурное покрытие <input type="checkbox"/> «Короед» <input type="checkbox"/> «Шуба» <input type="checkbox"/> «Дождик»
9	Цвет окраски парапетов плиты покрытия	<input type="checkbox"/> Без окраски <input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL ⁴ . Цвет
10	Наличие защитного антивандального покрытия бетонных поверхностей	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> Не имеется
11	Наличие металлообвеса	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> Не имеется
12	Комплект УХЛ1 ⁵ для металлообвеса (при его наличии)	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> Не имеется
13	Цвет металлообвеса (при его наличии)	Покраска в цвет по каталогу RAL ⁴ . Цвет
14	Внутренняя отделка стен оболочки	<input type="checkbox"/> Имеется (гладкая шпаклёвка) <input type="checkbox"/> Не имеется
15	Цвет внутренней окраски стен оболочки и потолка	<input type="checkbox"/> Без окраски <input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL ⁴ . Цвет
16	Цвет окраски пола оболочки	<input type="checkbox"/> Без окраски <input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL ⁴ . Цвет
17	Опции:	<input type="checkbox"/> Внутренний контур заземления по периметру Наличие перегородки между отсеками РУ и трансформатора: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Металлическая <input type="checkbox"/> Железобетонная ⁶ Освещение оболочки ⁷ : <input type="checkbox"/> Внутреннее <input type="checkbox"/> Наружное <input type="checkbox"/> Освещение кабельного этажа ⁷

		<input type="checkbox"/> Обогрев отсека РУ
		<input type="checkbox"/> Охранно-пожарная сигнализация
		<input type="checkbox"/> Маслосборник и маслоприемник
18	Комплект металлических нащельников, крашенных в цвет металлообвеса	<input type="checkbox"/> Имеется ⁸ <input type="checkbox"/> Не имеется
19	Упаковка оболочки ⁹	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Обычной плёнкой <input type="checkbox"/> Термоусадочной плёнкой
20	Дополнительные пожелания Покупателя:	
Кабельный Этаж		
21	Высота кабельного этажа (наружная/в свету), мм	<input type="checkbox"/> 1700/1600 <input type="checkbox"/> 1100/1000
22	Вид наружной отделки кабельного этажа	<input type="checkbox"/> Без отделки <input type="checkbox"/> Грунтовка битумным праймером <input type="checkbox"/> Гидроизоляция битумной мастикой в 1 слой <input type="checkbox"/> Гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя <input type="checkbox"/> Комбинированное наружное покрытие (указать в дополнительных пожеланиях)
23	Наличие контура заземления	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> Не имеется
24	Наличие кабельных кронштейнов (16 шт.)	<input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Не имеются
25	Комплект металлоизделий (только для кабельного этажа высотой 1700 мм) ¹⁰	<input type="checkbox"/> Имеется <input type="checkbox"/> Не имеется
26	Дополнительные пожелания Покупателя	

¹ – в комплект двухэтажных оболочек по умолчанию включается металлическая лестница на второй этаж. При отказе от лестницы, необходимо прописать требование в дополнительных пожеланиях покупателя.

² – габарит 5080/4880 является типовым. При выборе другого типоразмера стоимость оболочки рассчитывается индивидуально.

³ – поверхность «без отделки» представляет собой бетонное основание с качеством поверхности не ниже А4 по ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения».

⁴ – выбор цвета осуществляется из каталога RAL Classic 210 colors. Типовой цвет БКТП (Н) по каталогу: наружные бетонные конструкции – RAL 1017, внутренняя окраска – RAL 7035, металлические конструкции – RAL 8017. В случае окраски нетиповым цветовым решением срок изготовления изделий может увеличиться.

⁵ – комплект УХЛ1 предусматривает дополнительную теплоизоляцию ворот трансформаторного отсека и наличие дополнительных защитных закрытий на жалюзийные ворота. Дверь бетонной оболочки имеет теплоизоляционный слой по умолчанию.

⁶ – взрыво- и пожарозащитная железобетонная перегородка толщиной 70 мм, соответствующая II степени огнестойкости конструкции.

⁷ – по умолчанию освещение светодиодное.

⁸ – комплектация зависит от компоновки и считается индивидуально.

⁹ – при отсутствии упаковки производитель не гарантирует сохранность декоративных покрытий бетонных и металлических поверхностей.

¹⁰ – только для кабельного этажа высотой 1700 мм. Включает в себя лестницу для спуска в кабельный этаж и площадки наружные для каждого входа.

Опросной лист действителен только вместе с Приложением к договору №2 «План расположения проёмов и закладных деталей оболочки».

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТП (Н).

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «БНК» в г. Азове по

тел. (863-42) 6-22-35, e-mail: bktp@bnk-azov.ru

Поставщик

Представитель Покупателя

« » / – 201 г.

М.П.

« » / – 201 г.

М.П.