## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Per. № POCC RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

No POCC RU.HB61.H26468

Срок действия с 21.07.2021

20.07.2024

№ 0011628

RA.RU.11HB61 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Подстанции комплектные трансформаторные в бетонной оболочке мощностью до 4000 кВА напряжением до 35 кВ включительно, выпускаемые по ТУ-3412-001-92162006-2011 «Подстанции комплектные трансформаторные в бетонной оболочке». Серийный выпуск.

код ОК 27.11.4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 17516.1-90; ГОСТ 30546.1; ГОСТ 30546.2; ГОСТ 30546.3 (сейсмостойкость конструкции: 9 баллов по шкале сейсмостойкости MSK-64).

код ТН ВЭД 8504

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БНК". ОГРН: 1116195011932, ИНН: 6140031810, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +7 (863) 285-03-85, адрес электронной почты: bnk@bnk-azov.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "БНК". ОГРН: 1116195011932, ИНН: 6140031810, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +7 (863) 285-03-85, адрес электронной почты: bnk@bnk-azov.ru.

## на основании

Протокол испытаний № 002/1-20/07/21 от 20.07.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Руководитель органа

Эксперт

Ille

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации