



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ26.Н01269

Срок действия с 21.11.2018

по 20.11.2021

№ 0392165

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпуса 3, помещения 20, 21. Телефон: + 7(495) 663-20-76. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ПРОДУКЦИЯ Комплектное распределительное устройство "Московия" серии КРУ-6(10) - У 3.1 на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 31,5 кА
Выпускаемое по ТУ 3414-001-92162006-2014
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД
853720

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БНК». Место нахождения: 346789, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы, 17
Адрес места осуществления деятельности: 346789, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы, 17
Телефон: +7 (6342) 62 229, E-mail: pro@bnk-azov.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «БНК». Место нахождения: 346789, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы, 17
Адрес места осуществления деятельности: 346789, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы, 17
Телефон: +7 (6342) 62 229, E-mail: pro@bnk-azov.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 326-04-11/2018 от 21.11.2018 года, Испытательной лаборатории «Промтехконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Скачуров
подпись

Калугин С.Б.

инициалы, фамилия

Эксперт

Волкорезов
подпись

Волкорезов С.Л.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации