



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H27602

Срок действия с 19.08.2021 по 18.08.2024

№ 0013338

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства серии КРУ-М на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 1600 А включительно, ток термической стойкости до 25 кА включительно, выпускаемые по ТУ 3414-015-92162006-2014 «Комплектные распределительные устройства КРУ-М-6(10)кВ». Серийный выпуск.

код ОК
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 17516.1-90; ГОСТ 30546.1; ГОСТ 30546.2; ГОСТ 30546.3 (сейсмостойкость конструкции: 9 баллов по шкале сейсмостойкости MSK-64).

код ТН ВЭД
853720

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БНК". ОГРН: 1116195011932, ИНН: 6140031810, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +7 (863) 285-03-85, адрес электронной почты: bnk@bnk-azov.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "БНК". ОГРН: 1116195011932, ИНН: 6140031810, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +7 (863) 285-03-85, адрес электронной почты: bnk@bnk-azov.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/А-19/08/21 от 19.08.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации