



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н27602

Срок действия с 19.08.2021

по 18.08.2024

№ 0013338

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Комплектные распределительные устройства серии КРУ-М на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 1600 А включительно, ток термической стойкости до 25 кА включительно, выпускаемые по ТУ 3414-015-92162006-2014 «Комплектные распределительные устройства КРУ-М-6(10)кВ». Серийный выпуск.

код ОК  
27.12.10.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 17516.1-90; ГОСТ 30546.1; ГОСТ 30546.2; ГОСТ 30546.3 (сейсмостойкость конструкции: 9 баллов по шкале сейсмостойкости MSK-64).

код ТН ВЭД  
853720

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "БНК". ОГРН: 1116195011932, ИНН: 6140031810, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +7 (863) 285-03-85, адрес электронной почты: bnk@bnk-azov.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "БНК". ОГРН: 1116195011932, ИНН: 6140031810, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +7 (863) 285-03-85, адрес электронной почты: bnk@bnk-azov.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 006/А-19/08/21 от 19.08.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации